ФЕЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; http://55.rospotrebnadzor.ru OKПО 76326543, OГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 1508/ПВ <u>644001 г. Омск ул. 10 лет Октября, д. 98</u>

«27» октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, <u>Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения</u> фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Богословский» Омского муниципального района Омской области», 644529 Омская область Омский район с. Богословка ул. Гагарина дом 7

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

<u>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 ч.1</u>

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28: п.п. 2.2.4, 2.5.2, 2.7.1

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 144

- асфальтовое покрытие территории имеет дефекты, частично разрушено, с трещинами и выбоинами;
- не обеспечена ровная гладкая поверхность пола: в подготовительной группе в спальной поверхность неровная, многочисленные слои краски; во 2-й младшей группе в игровой дефекты поверхности линолеума – не закреплены края;
- согласно акту проверки технического состояния системы вентиляции от 27.04.2022г. система естественной вентиляции здании дошкольного учреждения не функционирует, движение воздуха в вентиляционных каналах отсутствует;
- в Т1-Т5 игровой 1-й младшей группы, средней группы, в точках Т4-Т5 игровой подготовительной группы, Т5 игровой старшей группы не соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом испытаний параметров освещенности от 24.10.2023г. № 1925/ФФ экспертным заключением № 3520 ГД/Л от 24.10.2023г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения	Срок исполнения					
	обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт						
1	Обеспечить ровное асфальтовое покрытие территории дошкольного	16.10.2024г.					
	учреждения (п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20)						
2	Выполнить отделку пола, обеспечить ровную гладкую поверхность в	16.10.2024г.					
	подготовительной группе в спальной (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)						
3	Восстановить функционирование системы вентиляции в здании	16.10.2024г.					
	дошкольного учреждения (п. 2.7.1СП 2.4.3648-20)						
4	Обеспечить соблюдение уровня искусственной освещенности в Т1-Т5	16.10.2024г.					

игровой 1-й младшей, о	средней, с	старшей и по	дготовительно	й групп (п.	144
СанПиН 1.2.3685-21)					

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Богословский» Омского муниципального района Омской области», 644529 Омская область Омский район с. Богословка ул. Гагарина дом 7

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001 тел./факс 8(3812)32-62-11 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору			
за условиями воспитания			
и обучения и питанием населения			<u>Н.П. Чернышова</u>
-	(подпись)		(инициалы и фамилия)
С предписанием ознакомлен(а) «27» ов	стября 2023 г.	(подпись)	О.И. Веденина (инициалы и фамилия)
Предписание направлено по адресу:			
Копия предписания об устранении выя	вленных нарушений		2023 г. направлена
в орган, осуществляющий функции и г	полномочия учредите	еля контро	лируемого лица – Комитет
образования Администрации Омского	муниципального рай	она Омско	й области (644009, г. Омск,
ул. Лермонтова, 171 А).			

